

**Техническое заключение на открытый тендер
по запуску дизельных электростанций**

Рассмотрев, технические спецификации тендерных заявок по открытому тендеру по запуску дизельных электростанций сообщаем следующее, что:

1. предоставленная техническая спецификация ТОО «Символ-А» соответствует требованиям тендерной документации.

2. предоставленная техническая спецификация ТОО «Ast-development Co» не соответствует требованиям тендерной документации, то есть в технической характеристике и параметрах предлагаемого оборудования имеются следующие отклонения:

- количество цилиндров
- объем цилиндров;
- электронный дисплей;
- типа альтернатора;
- контрольная панель;
- цвет кабины;
- не приложены сертификаты соответствия международного стандарта BS5514, ISO3046-1, ISO8528.

3. предоставленная техническая спецификация ТОО «Энергопрофит» не соответствует требованиям тендерной документации, то есть в технической характеристике и параметрах предлагаемого оборудования имеются отклонения:

- количество цилиндров
- объем цилиндров;
- электронный дисплей;
- типа альтернатора;
- контрольная панель;
- цвет кабины;
- не приложены сертификаты соответствия международного стандарта BS5514, ISO3046-1, ISO8528, ISO14001.

4. предоставленная техническая спецификация ТОО «Арын-Бейбарыс» не соответствует требованиям тендерной документации, то есть в технической характеристике и параметрах предлагаемого оборудования имеются отклонения:

- объем цилиндров;
- электронный дисплей;
- типа альтернатора;
- контрольная панель;
- не приложен сертификат соответствия международного стандарта GBT19001.

5. предоставленная техническая спецификация ТОО «Каспиан Моторс» не соответствует требованиям тендерной документации, то есть в технической характеристике и параметрах предлагаемого оборудования имеются отклонения:

- объем цилиндров;
- электронный дисплей;
- типа альтернатора;
- контрольная панель;
- не приложены сертификаты соответствия международным стандартам CE, BS5514, ISO3046-1, ISO8528, ISO14001, GBT19001.


6. предоставленная техническая спецификация ТОО «Казмир Энергия и связь центр» соответствует требованиям тендерной документации.

7. предоставленная техническая спецификация ТОО «ELEKTROMASTER LTD» не соответствует требованиям тендерной документации, то есть в технической характеристике и параметрах предлагаемого оборудования имеются отклонения:

- электронный дисплей;
- типа альтернатора.

Приложенные акты приемки товара являются аналогичным данным закупкам.

**Директор Департамента
обеспечения производства**




М. Койшубаев

**Инженер
обеспечения производства**



Т. Газизов

Менеджер-энергетик



Е. Ни